

様式第4の八(第4条、第5条関係)

屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		石油化学工場			
貯蔵する危険物の概要		引火点	40	貯蔵温度	30
基礎、据付方法の概要		鉄筋コンクリート製架台にアンカーボルト6本を使用し据付ける。			
タンクの構造、設備	形状	縦置円筒型		常圧・加圧 ( kPa )	
	寸法	内径 3500mm 高さ 5500mm		容量	50,000
	材質、板厚	SS400 屋根板厚 5.0mm 側板厚 6.0mm 底板厚 6.0mm			
	通気管	種別	数	内径又は作動圧	
		無弁通気管	1	50 mm kPa	
	安全装置	種別	数	作動圧	
液量表示装置	フロート式液面計		引火防止装置	有・無	
不活性気体の封入設備	無し		タンクの保温材の概要	無し	
注入口の位置	防油堤内		注入口付近の接地電極	有・無	
防油堤	構造		容量	排水設備	
	鉄筋コンクリート		55 <sup>m</sup>	排水弁から油分離層を経て排水溝へ放流	
ポンプ設備の概要		電動ポンプ 2基			
避雷設備		タンクに接地アースを設ける。			
配管		鋼管(SGP)			
消火設備		第3種固定泡消火設備 2基 第5種粉末ABC20型 2個	タンクの加熱設備	無し	
工事請負者住所・氏名		株式会社 千葉県市町番地 電話 000-000-0000			

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。