

二酸化炭素消火設備の事故にご注意ください

二酸化炭素消火設備の誤操作、誤作動により**死傷者**の発生する事故が発生しています。

◆二酸化炭素消火設備とは？

不活性ガスである二酸化炭素を放出させることで、窒息効果により消火する設備です。
固定式と移動式があります。

◆危 険 性

空気中の酸素濃度を低下させて消火するため、人体への影響があり取り扱いには注意が必要です。

◆関係者の方へ

二酸化炭素消火設備が設置された部分の利用者に対して、二酸化炭素の人体への危険性、適正な取扱方法、作動時の対応方法などを周知してください。

◆工事・メンテナンス等 実施事業者の方へ

二酸化炭素消火設備が設置された部分やその付近で、工事、メンテナンス等を実施する場合は、誤作動や誤放出を防ぐため、二酸化炭素消火設備を熟知した消防設備士や消防設備点検資格者を立ち合わせるなど、安全確保に努めてください。また、工事、メンテナンス等実施中は、関係者以外の者が出入りしないように管理を徹底してください。

問い合わせ先
印西地区消防組合消防本部 予防課
指導調査係 井原・相原
T E L 0476-46-9971